



**PRÉFÈTE
DE L'ALLIER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes**

N° 351 / 2024

ARRÊTÉ

portant sur la mise en demeure de respecter des prescriptions

**Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
SICTOM Région Montluçonnaise – commune de Prémilhat
Installation de collecte de déchets dangereux et non dangereux apportés par leur
producteur initial**

**La Préfète de l'Allier
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des palmes académiques**

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 511-2, L. 512-7, L. 512-8 ;

Vu l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le récépissé de reclassement du 22 mars 2013 de la déchetterie sous le régime de l'enregistrement au titre des rubriques 2710-1-b et 2710-2-a avec le bénéfice de l'antériorité ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 24 juillet 2017, faisant suite à l'inspection du 10 juillet 2017, transmis au SICTOM Région Montluçonnaise par lettre du 24 juillet 2017, mettant en évidence des manquements aux dispositions des articles 27, 29 et 32 de l'arrêté du 26 mars 2012 sus-visé ;

Vu l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2162/2017 de respecter plusieurs prescriptions du 01/09/2017 ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 19 janvier 2024, faisant suite à l'inspection du 11 janvier 2024, transmis au SICTOM Région Montluçonnaise par lettre du 23 janvier 2024, mettant en évidence des manquements aux dispositions des articles 27, 29 et 32 de l'arrêté du 26 mars 2012 sus-visé ;

Vu le projet d'arrêté de mise en demeure transmis au SICTOM Région Montluçonnaise le 24 janvier 2024 ;

Vu l'absence d'observation sur ce projet d'arrêté dans le délai octroyé ;

Considérant que certains quais de déchargement n'ont pas de dispositif anti-chute ;

Considérant que certains autres quais de déchargement ont des dispositifs anti-chute fortement détériorés ;

Considérant que des dispositifs anti-chutes robustes et conformes, au niveau des quais de déchargement, sont indispensables pour garantir la sécurité du personnel et des usagers ;

Considérant que les eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre doivent être recueillis dans un dispositif de confinement sur site ;

Considérant que le séparateur d'hydrocarbures doit être entretenu tous les ans et qu'il ne l'a pas été depuis le 23/05/2022 ;

Considérant que les constats effectués lors des visites d'inspection en 2017 et 2024 constituent plusieurs manquements aux dispositions des articles 27, 29 et 32 de l'arrêté du 26 mars 2012 sus-visé ;

Considérant qu'à la suite de la mise en demeure de 2017, l'exploitant a rénové les dispositifs anti-chute mais que cette rénovation n'a pas été pérenne ;

Considérant que ces inobservations sont susceptibles d'entraîner une pollution du milieu naturel, une augmentation des dégâts en cas d'incendie et qu'elles constituent un non-respect réglementaire susceptible de générer un impact ou un risque important ;

Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 171-8-I du Code de l'environnement en mettant en demeure le SICTOM Région Montluçonnaise de respecter les prescriptions des dispositions des articles 27, 29 et 32 de l'arrêté du 26 mars 2012 sus-visé afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général :

ARRÊTE

Article 1^{er} – Le SICTOM Région Montluçonnaise, exploitant de la déchetterie sise ZI du Pont Vert à Prémilhat (03410), est mis en demeure de respecter les prescriptions des articles suivants de l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 :

➤ article 27-I (prévention des chutes et collisions) :

– sous 10 mois : mettre aux normes le dispositif anti-chute depuis les quais de déchargement afin qu'il soit pérenne dans le temps ;

➤ article 29-IV (stockage rétention) :

– sous 3 mois : s'assurer qu'un dispositif permettant de recueillir les eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre (une vanne d'obturation des réseaux de collecte par exemple) existe et si ce n'est pas le cas en mettre un en place ;

- sous 6 mois : réaliser une étude pour la mise aux normes du confinement des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre et la transmettre à l'inspection accompagnée d'un échéancier des travaux ;

- sous 1 an : réaliser les travaux de mise en place de la rétention.

➤ article 32 (entretien du séparateur d'hydrocarbures) :

- sous 2 mois : réaliser l'entretien annuel du séparateur d'hydrocarbures et transmettre à l'inspection les justificatifs.

Les délais figurant dans cet article s'appliquent à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2 – Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions de la présente mise en demeure, il sera fait application indépendamment des poursuites pénales encourues, des sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 – Conformément à l'article R. 171-1 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement sont publiées sur le site internet de l'État de l'Allier (<http://www.allier.gouv.fr/>) pendant une durée minimale de deux mois.

Article 4 – Le présent arrêté sera notifié au président du SICTOM Région Montluçonnaise et sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Copie en sera adressée à :

- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
- Monsieur le Maire de la commune de Prémilhat,
- Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Moulins, le 12 FEV. 2024

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

Olivier MAUREL

Voies et délais de recours

En application des articles L.411-2 et R.421-1 à R.421-7 du Code de justice administrative, et de l'article L.411-2 du Code des relations entre le public et l'administration, la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification, soit d'un recours administratif soit d'un recours contentieux.

Le recours administratif gracieux est présenté devant l'auteur de la décision.

Le recours administratif hiérarchique est présenté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision.

Chacun de ces deux recours administratifs doit être formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision.

Le silence gardé par l'autorité administrative saisie pendant plus de 2 mois à compter de la date de sa saisine vaut décision implicite de rejet. Cette décision implicite est attaquable, dans les 2 mois suivant sa naissance, devant la justice administrative.

Le recours contentieux doit être porté devant la juridiction administrative compétente : Tribunal administratif, 6 Cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex. Le tribunal administratif peut aussi être saisi depuis l'application « telerecours citoyen », disponible sur le site internet suivant : <https://citoyens.telerecours.fr/>

